

СОГЛАСОВАНО:

Председатель профкома

Бунегина Э.А.  
«12» 01 2021 г.

УТВЕРЖДЕНО:

Заведующий МБДОУ «Детский сад  
комбинированного вида № 33»

Принято на общем собрании работников  
МБДОУ «Детский сад комбинированного  
вида № 33»:

Протокол № 1 «12» 01 2021 г.

Попова Т.В.  
Приказ № 1-д «12» 01 2021 г.



# ИНСТРУКЦИЯ о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (систем) противопожарной защиты объекта защиты

Дежурный персонал (сторож, дежурный администратор) должен знать:

- инструкцию для дежурного персонала;
- характеристики приборов и оборудования установок пожарной автоматики учреждения;
- наименование, назначение и месторасположение защищаемых (контролируемых) установками помещений;
- порядок пуска установки пожарной автоматики в ручном режиме;
- порядок ведения оперативной документации;
- порядок контроля работоспособного состояния установки пожарной автоматики на объекте защиты.

**При поступлении сигнала на пульт пожарной автоматики, дежурный персонал обязан: провести проверку на месте обстоятельств срабатывания извещателя (пожар), визуальным осмотром: убедиться в наличии или отсутствии пожара (*ложное или истинное срабатывание*).**

Определить месторасположение сработавшего извещателя по схеме трассировки лучей и лично (либо направить в помещение, где сработал датчик пожарной сигнализации, находящегося рядом другого сотрудника) выяснить на месте обстоятельства срабатывания извещателя (пожар, ложное срабатывание, отключение электроэнергии т.п.).

**1. При обнаружении пожара** или признаков горения в здании детского сада (задымление, запах гари, резкое повышение температуры воздуха и др.) и (или) срабатывании извещателя на пульте пожарной автоматики (*истинное срабатывание*):

**1.1.** сообщить о пожаре по любому из телефонов: с городских телефонов - 01, 112, с мобильных телефонов: оператор "Мегафон" - "010", "112"; оператор "МТС" - "010", "112"; оператор "Билайн" - "001", "112", при это сообщить: место возникновения пожара, четко называть: адрес: : 153032, Ивановская обл., г. Иваново, ул. Лежневская, д. 150, указав по возможности, что горит, свою должность и фамилию;

**1.2.** сообщить о пожаре заведующему детским садом, лицу, ответственному за пожарную безопасность (заведующему хозяйством);

**1.3.** Объявить тревогу для членов добровольной пожарной дружины;

**1.4.** действовать в соответствии с инструкцией при возникновении пожара.

## **2. При отсутствии пожара:**

**2.1.** Ложное срабатывание:

- произвести сброс сигнала, либо отключить сработавший луч, либо пожарный извещатель способом, указанным в инструкции по эксплуатации пожарной сигнализации;
- сообщить о факте ложного срабатывания в организацию, которая осуществляет техническое обслуживание сигнализации по телефону 32-67-35;
- о поступивших сигналах и принятых мерах произвести запись в эксплуатационный журнал системы.

**2.2.** При неисправности:

- в случае подтверждении сигнала о неисправности установок (систем) пожарной автоматики, принять меры к дополнительной охране помещений;
- произведи сброс сигнала;
- сообщить о случившемся в организацию, которая осуществляет техническое обслуживание сигнализации и лицу, ответственному за пожарную безопасность (заведующему хозяйством);
- о поступивших сигналах и принятых мерах произвести запись в эксплуатационный журнал системы.

Инструкцию составил:

заведующий хозяйством Викторова Г.В.